

**Dpto. de Inmuebles y Seguridad**  
Sr. Jaume Riera  
Responsable Departamento  
Banca March

Palma de Mallorca, 27 de Marzo de 2009.

Apreciados Señores,

Tal como comentamos en el Comité de Seguridad y Salud, celebrado el pasado día 13 de Marzo, en la revisión PRL del edificio de los días 16 y 17 de Febrero, se ha detectado que la toma de aire exterior del sistema de ventilación ubicado en el Sótano 1º y que distribuye el aire captado por todo el edificio, está ubicada en un punto de contaminación elevada identificado como “**vía de tráfico intenso**”, según el RD 486/1997 Anexo III.3.d

Por tal motivo, rogamos realicen las correcciones oportunas para ajustar dicha toma de aire exterior a la reglamentación existente al respecto.

Dada la importancia de este asunto, les rogamos nos informen de las acciones que tienen previsto realizar y del calendario de ejecución de las mismas en un plazo máximo de 15 días, por tal de evitar la interposición de una reclamación al organismo oportuno.

Atentamente.

Sección Sindical CC.OO. Banca March

**Sección Sindical de COMFIA-CCOO en Banca March.**

[www.comfia.net/bancamarch/](http://www.comfia.net/bancamarch/)

[ccoo.bm.pmi@gmail.com](mailto:ccoo.bm.pmi@gmail.com)

☐ **Coordinadora Servicios Centrales**

Antonia Ginard

☎: 971 779 203

✉: [aginard@bancamarch.es](mailto:aginard@bancamarch.es)

☐ **Coordinador Oficinas**

Alejandro Ramonet

☎: 680 971 236

✉: [aramonet@bancamarch.es](mailto:aramonet@bancamarch.es)

✉: [aramonet@gmail.com](mailto:aramonet@gmail.com)

**COMFIA-CCOO Illes Balears**

c/ Francesc de Borja i Moll 3. 2 - 07001 - 971 170 992 - <http://www.comfia.net/> - [allinas@comfia.ccoo.es](mailto:allinas@comfia.ccoo.es)