

**Sección Sindical de Capgemini**

Al Dep. de Seguridad e Higiene de Capgemini España,

El pasado día 3 de abril se hizo entrega a los Delegados de Prevención de la Evaluación de Riesgos de Higiene Industrial. Después de revisar detenidamente los dos documentos, los Delegados de Prevención de CC.OO. queremos hacer constar nuestra disconformidad ante algunos puntos detallados en ellos.

- Los horarios en que se realizaron las mediciones fueron de 11:30 a 14:00h y de 15:00 a 18:00h. En la primera franja horaria se realizaron mediciones en la quinta, cuarta y mitad de la tercera planta. Y por la tarde se terminó la tercera, la segunda y la primera planta. Justamente de 14h a 15h es el horario en que se reportan las temperaturas más elevadas, llegando a los 30°.
- En los informes no salen reflejados los comentarios realizados por los trabajadores a los Técnicos de Prevención, que tomaron nota de ellos, y que expresan las sensaciones de los empleados.
- Como se indica en el informe, el día no era especialmente soleado con lo que consideramos que dichas mediciones no reflejan la realidad que se vive día a día en la oficina. Aún y así, en el informe aparecen temperaturas que sobrepasan los 27° durante las mediciones realizadas por la mañana.


Queremos hacer especial hincapié en que, aún y no haber podido realizar medidas numéricas que reflejen de forma objetiva los reflejos de luz en los monitores, se ha expresado en el informe la necesidad de evaluarlos de forma individual y corregirlos mediante la instalación de doble cortina en las ventanas y sustitución de monitores de tubo por TFT.

Barcelona, 6 de abril de 2009

Atentamente,

Recibí de la empresa

Fdo.: Arantxa Pérez Negrón  
Olga Viladomat López  
Delegadas Prevención CC.OO.



COMFIA - CC.OO. SECCIÓN SINDICAL DE CAPGEMINI  
COMFIA - CC.OO. SECCIÓN SINDICAL DE CAPGEMINI  
CAPGEMINI ESPAÑA  
Avda. Diagonal, 199  
Tel: +34 93 495 86 00 - Fax: +34 93 356 88.03  
08018 BARCELONA